

Naručitelj: Grad Vrbovec

Klasa:330-01/15-04/02
Urbroj: 238/32-04/07-15-6
Vrbovec, 24.04.2015.

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU ZA NADMETANJE

II.

Pojašnjenje Dokumentacije za nadmetanje vezano uz upit gospodarskog subjekta

Vezano na objavljenu Dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave Energetska usluga – provedba projekta energetske učinkovitosti u Gradu Vrbovcu, Narodne novine, objavljenom 27.03.2015. godine (dalje DZN), slijede dodatna pojašnjenja, ispravke i izmjene DZN prema obrazloženju u nastavku.

1. U *Prilogu 9-Troškovnik.xlsx*, stavka 1. (LED svjetiljka do 90W) kod svjetlotehničkih zahtjeva za klase javne rasvjete prema HRN EN 13201-2:2008 se traži da ponuđena svjetiljka zadovolji klasu **(2) S2 (za međurazmak stupova 60m)** se u *Prilogu 7-Projektni_zadatak.pdf* pod *Svjetlotehnički zahtjevi* specificira za istu snagu svjetiljke **klasa S4**.

Molimo da uskladite navedena nepoklapanja, odnosno da korigirate navedenu stavku u Troškovniku prema podacima danima u Projektnom zadatku.

Kao što piše u projektnom zadatku, u slučaju nesuglasja između tehničkih zahtjeva i specifikacija u projektnom zadatku i istovrsnih zahtjeva iz ponudbenog troškovnika, prevladavaju tehnički zahtjevi i specifikacije iz projektnog zadatka.

2. U *Prilogu 9-Troškovnik.xlsx*, stavka 3. (LED svjetiljka do 40W) kod svjetlotehničkih zahtjeva za klase javne rasvjete prema HRN EN 13201-2:2008 se traži da ponuđena svjetiljka zadovolji klasu **(2) S4 (za međurazmak stupova 60m)** dok se u *Prilogu 7-Projektni_zadatak.pdf* pod *Svjetlotehnički zahtjevi* specificira za istu snagu svjetiljke **klasa S6**.

Molimo da uskladite navedena nepoklapanja, odnosno da korigirate navedenu stavku u Troškovniku prema podacima danima u Projektnom zadatku.

Kao što piše u projektnom zadatku, u slučaju nesuglasja između tehničkih zahtjeva i specifikacija u projektnom zadatku i istovrsnih zahtjeva iz ponudbenog troškovnika, prevladavaju tehnički zahtjevi i specifikacije iz projektnog zadatka.

3. U *Prilogu 9-Troškovnik.xlsx*, stavka 1. (LED svjetiljka do 90W) i stavka 3. (LED svjetiljka do 40W), kod svjetlotehničkih zahtjeva za klase javne rasvjete prema HRN EN 13201-2:2008, traži se da ponuđena svjetiljka zadovolji dva zahtjeva
(1) Mex (za međurazmak stupova 30m) i
(2) Sx (za međurazmak stupova 60m).

Navedeni su zahtjevi prilično "disjunktni" tj. optimalno rješenje koje bi zadovoljilo jedan zahtjev (Me klasu) je daleko od optimalnog rješenja koje bi zadovoljilo drugi zahtjev (S klasu). Kako s istim rješenjem (po jednom nuđenom svjetiljkom za svaku stavku troškovnika) nije moguće postići maksimalnu energetska i svjetlotehničku efikasnost što je i cilj ovog predmeta nabave, molimo da

se dozvoli nuđenje dva zasebna modela svjetiljke za navedene stavke troškovnika, po jednog za svaku traženu klasu svjetlotehničkih zahtjeva.

Dozvoljeno je nuđenje više modela svjetiljke za istu stavku troškovnika kako bi se postiglo optimalno svjetlotehničko rješenje. Svaki od modela mora zadovoljavati zahtjeve dane dokumentacijom.